

Anlægsbeskrivelse & vedligeholdelse af Filtec standart serie Afsyringsfilter

FILTEC VANDTEKNIKS AFSYRINGSFILTER : Bruges til vand med lav PH , blødt vand med aggressiv kulsyre.

OPSTART: Tanken placeres på et jævnt og lige underlag , tanken fyldes halvt med ph plus medie, tilslut rør forbindelser evt. slanger.

VEDLIGEHOLDELSE : PH plus medie forbruges under daglig drift, derfor er det nødvendigt at efterfylde dette.

EFTERFYLDNING: Luk for vandet tag trykket af systemet skru dækslet af adapter toppen brug medfølgende nøgle, ph plus medie kan nu hældes ned i tanken. Bemærk tanken må max fyldes halvt.

VIGTIGT: Efter opstart og ved efterfyldning skal filteret renskyldes før ibrugtagning.

EFTERFYLDING AF Ph-PLUS MEDIE:

(nedenstående tabel er kun vejledende!)

Vandkvalitet:

Ph=6,5

Ph=6,0-6,5

Ph=5,5-6,0

Ph=5,0-5,5

Ph under 5,0

Efterfyldnings frekvens:

1 gang pr. år.

2 gange pr. år.

3 gange pr. år.

4 gange pr. år.

mere end 5 gange pr. år.

